

## 25.305.8104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8104 (204-920/1-4)

**Tanımı** PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm (6 bar) (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2020	9,41	1,18	0,59
2014	0,00	0,00	0,00
2017	8,25	0,60	0,30
2022-1	19,31	2,19	1,10
2015	5,95	0,40	0,20
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	8,35	0,70	0,35
2022-2	30,45	2,19	1,10
2016	6,90	0,55	0,28
2022-3	31,13	2,86	1,43
2003	0,00	0,00	0,00
2019	9,00	1,00	0,50
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	53,20	7,20	3,60
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	10,49	1,43	0,71
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	39,79	4,41	2,21
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## 25.305.8104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

PE-Xa Borular (6 bar):

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95° C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.

## 25.305.8104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.