

25.305.8104/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8104/A (204-920/1-4/A)

Tanımı PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm (6 bar), (Bina içinde, %25 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 7,44 | 0,50 | 0,25 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 10,44 | 0,88 | 0,44 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 10,31 | 0,75 | 0,38 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 11,25 | 1,25 | 0,63 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 13,11 | 1,79 | 0,90 |
| 2016 | 8,63 | 0,69 | 0,35 |
| 2022-2 | 38,06 | 2,74 | 1,37 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 66,50 | 9,00 | 4,50 |
| 2022-3 | 38,91 | 3,58 | 1,79 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 24,14 | 2,74 | 1,37 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 11,76 | 1,48 | 0,74 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 49,74 | 5,51 | 2,76 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

25.305.8104/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

PE-Xa Borular (6 bar):

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95° C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.

25.305.8104/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.