

25.305.8105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8105 (204-920/1-5)

Tanımı PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x2,9 mm (6 bar) (Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	35,08	2,58	1,29
2013	0,00	0,00	0,00
2017	15,20	0,60	0,30
2016	12,70	0,55	0,28
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	56,20	2,58	1,29
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	72,66	5,16	2,58
2021	18,96	1,68	0,84
2015	11,40	0,40	0,20
2023-2	96,56	8,44	4,22
2022-3	56,96	3,34	1,67
2018	15,30	0,70	0,35
2019	16,44	1,18	0,59
2014	0,00	0,00	0,00
2020	17,09	1,38	0,69

25.305.8105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

PE-Xa Borular (6 bar):

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95° C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.

25.305.8105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.