

## 25.305.8105/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8105/B (204-920/1-5/B)

**Tanımı** PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x2,9 mm (6 bar), (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 18,24        | 0,72          | 0,36            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 18,36        | 0,84          | 0,42            |
| 2020   | 20,51        | 1,66          | 0,83            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 19,73        | 1,42          | 0,71            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 13,68        | 0,48          | 0,24            |
| 2022-1 | 42,10        | 3,10          | 1,55            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 67,44        | 3,10          | 1,55            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 68,35        | 4,01          | 2,01            |
| 2021   | 22,75        | 2,02          | 1,01            |
| 2023-2 | 115,87       | 10,13         | 5,07            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 87,19        | 6,19          | 3,10            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 15,24        | 0,66          | 0,33            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 25.305.8105/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

PE-Xa Borular (6 bar):

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95° C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.

## 25.305.8105/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.