

## 25.305.8106/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8106/A (204-920/1-6/A)

**Tanımı** PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x3,7 mm (6 bar), (Bina içinde, %25 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2018	28,50	0,88	0,44
2006	0,00	0,00	0,00
2017	28,38	0,75	0,38
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	34,80	2,10	1,05
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	79,26	3,23	1,62
2022-3	80,23	4,18	2,09
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	31,45	1,73	0,87
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	49,31	3,23	1,62
2015	22,25	0,50	0,25
2023-2	134,76	10,55	5,28
2012	0,00	0,00	0,00
2016	24,63	0,69	0,35
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	101,76	6,45	3,23
2007	0,00	0,00	0,00
2019	30,35	1,48	0,74

## 25.305.8106/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

PE-Xa Borular (6 bar):

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95° C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.

## 25.305.8106/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.