

25.305.8106/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8106/B (204-920/1-6/B)

Tanımı PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x3,7 mm (6 bar), (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	30,19	1,66	0,83
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	29,14	1,42	0,71
2017	27,24	0,72	0,36
2022-3	77,02	4,01	2,01
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	21,36	0,48	0,24
2021	33,41	2,02	1,01
2023-2	129,37	10,13	5,07
2022-1	47,34	3,10	1,55
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	27,36	0,84	0,42
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	76,09	3,10	1,55
2023-1	97,69	6,19	3,10
2016	23,64	0,66	0,33
2012	0,00	0,00	0,00

25.305.8106/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

PE-Xa Borular (6 bar):

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95° C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.

25.305.8106/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.