

25.305.8106/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8106/B (204-920/1-6/B)

Tanımı PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x3,7 mm (6 bar), (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 21,36 | 0,48 | 0,24 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 77,02 | 4,01 | 2,01 |
| 2018 | 27,36 | 0,84 | 0,42 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 129,37 | 10,13 | 5,07 |
| 2020 | 30,19 | 1,66 | 0,83 |
| 2017 | 27,24 | 0,72 | 0,36 |
| 2016 | 23,64 | 0,66 | 0,33 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 47,34 | 3,10 | 1,55 |
| 2022-2 | 76,09 | 3,10 | 1,55 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 33,41 | 2,02 | 1,01 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 97,69 | 6,19 | 3,10 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 29,14 | 1,42 | 0,71 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

25.305.8106/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

PE-Xa Borular (6 bar):

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95° C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.

25.305.8106/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.