

## 25.305.8108/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8108/B (204-920/1-8/B)

**Tanımı** PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 63x5,8 mm (6 bar), (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	53,64	0,90	0,45
2004	0,00	0,00	0,00
2017	53,52	0,78	0,39
2021	64,45	2,02	1,01
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	149,11	3,10	1,55
2006	0,00	0,00	0,00
2020	58,42	1,66	0,83
2014	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	150,04	4,01	2,01
2015	42,24	0,54	0,27
2023-2	248,63	10,13	5,07
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	91,60	3,10	1,55
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	46,56	0,72	0,36
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	189,19	6,19	3,10
2019	56,52	1,42	0,71

## 25.305.8108/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

PE-Xa Borular (6 bar):

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95° C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.

## 25.305.8108/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.