

## 25.305.8203/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8203/B (204-920/2-4/B)

**Tanımı** PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x3,5 mm (10 bar), (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	76,38	2,63	1,32
2023-2	138,40	8,64	4,32
2016	16,80	0,66	0,33
2022-3	77,20	3,43	1,72
2020	22,98	1,42	0,71
2018	20,88	0,84	0,42
2014	0,00	0,00	0,00
2017	20,16	0,72	0,36
2023-1	105,05	5,29	2,65
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	47,33	2,63	1,32
2021	25,44	1,72	0,86
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	22,14	1,20	0,60
2015	15,12	0,48	0,24
2013	0,00	0,00	0,00

## 25.305.8203/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

PE-Xa Borular (10 bar):

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95° C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.

## 25.305.8203/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.