

25.305.8203/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8203/C (204-920/2-4/C)

Tanımı PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x3,5 mm (10 bar), (Bina dışında toprağa, %10 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	13,86	0,44	0,22
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	23,32	1,57	0,79
2007	0,00	0,00	0,00
2020	21,07	1,30	0,65
2006	0,00	0,00	0,00
2016	15,40	0,61	0,31
2008	0,00	0,00	0,00
2019	20,30	1,10	0,55
2022-3	70,76	3,15	1,58
2017	18,48	0,66	0,33
2023-2	126,86	7,92	3,96
2022-1	43,38	2,41	1,21
2018	19,14	0,77	0,39
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	70,02	2,41	1,21
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	96,29	4,85	2,43
2009	0,00	0,00	0,00

25.305.8203/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

PE-Xa Borular (10 bar):

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95° C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.

25.305.8203/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.