

## 25.305.8204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8204 (204-920/2-5)

**Tanımı** PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x4,4 mm (10 bar) (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	108,53	3,34	1,67
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	29,20	0,70	0,35
2022-2	107,76	2,58	1,29
2020	32,05	1,38	0,69
2011	0,00	0,00	0,00
2021	35,41	1,68	0,84
2015	21,30	0,40	0,20
2023-2	194,69	8,44	4,22
2004	0,00	0,00	0,00
2017	28,20	0,60	0,30
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	66,33	2,58	1,29
2019	30,96	1,18	0,59
2023-1	147,66	5,16	2,58
2016	23,50	0,55	0,28
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

## 25.305.8204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

PE-Xa Borular (10 bar):

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95° C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.

## 25.305.8204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.