

25.305.8204/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8204/A (204-920/2-5/A)

Tanımı PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x4,4 mm (10 bar), (Bina içinde, %25 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	26,63	0,50	0,25
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	35,25	0,75	0,38
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	44,26	2,10	1,05
2007	0,00	0,00	0,00
2018	36,50	0,88	0,44
2016	29,38	0,69	0,35
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	82,91	3,23	1,62
2023-1	184,58	6,45	3,23
2022-2	134,70	3,23	1,62
2022-3	135,66	4,18	2,09
2023-2	243,36	10,55	5,28
2020	40,06	1,73	0,87
2019	38,70	1,48	0,74

25.305.8204/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

PE-Xa Borular (10 bar):

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95° C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.

25.305.8204/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.