

## 25.305.8204/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8204/A (204-920/2-5/A)

**Tanımı** PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x4,4 mm (10 bar), (Bina içinde, %25 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2017	35,25	0,75	0,38
2018	36,50	0,88	0,44
2021	44,26	2,10	1,05
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	243,36	10,55	5,28
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	134,70	3,23	1,62
2015	26,63	0,50	0,25
2022-1	82,91	3,23	1,62
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	135,66	4,18	2,09
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	40,06	1,73	0,87
2014	0,00	0,00	0,00
2016	29,38	0,69	0,35
2009	0,00	0,00	0,00
2019	38,70	1,48	0,74
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	184,58	6,45	3,23

## 25.305.8204/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

PE-Xa Borular (10 bar):

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95° C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.

## 25.305.8204/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.