

25.305.8204/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8204/B (204-920/2-5/B)

Tanımı PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x4,4 mm (10 bar), (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2020	38,46	1,66	0,83
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	79,60	3,10	1,55
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	37,15	1,42	0,71
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	129,31	3,10	1,55
2004	0,00	0,00	0,00
2018	35,04	0,84	0,42
2021	42,49	2,02	1,01
2022-3	130,24	4,01	2,01
2014	0,00	0,00	0,00
2015	25,56	0,48	0,24
2023-2	233,63	10,13	5,07
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	33,84	0,72	0,36
2023-1	177,19	6,19	3,10
2016	28,20	0,66	0,33
2012	0,00	0,00	0,00

25.305.8204/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

PE-Xa Borular (10 bar):

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95° C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.

25.305.8204/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.