

25.307.1107/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1107/A (204-4107/A)

Tanımı Anma ölçüsü 2½", muhafaza dış çapı 140 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	38,86	5,53	2,77
2015	53,82	8,45	4,23
2016	56,16	10,79	5,40
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	651,63	118,63	59,32
2017	66,95	11,57	5,79
2022-2	591,58	58,90	29,45
2022-1	301,03	58,90	29,45
2021	173,60	38,61	19,30
2018	85,80	13,26	6,63
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	1218,75	318,50	159,25
2022-3	609,26	76,58	38,29
2010	0,00	0,00	0,00
2020	118,76	31,67	15,84
2014	50,70	7,61	3,81
2023-2	912,85	192,97	96,49
2019	104,70	26,95	13,48

25.307.1107/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Ön Yalıtımlı Çelik Borular (Ölçü: m)

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri dâhil)

25.307.1107/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.