

## 25.307.1107/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1107/A (204-4107/A)

**Tanımı** Anma ölçüsü 2½", muhafaza dış çapı 140 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2017	66,95	11,57	5,79
2006	0,00	0,00	0,00
2019	104,70	26,95	13,48
2011	0,00	0,00	0,00
2015	53,82	8,45	4,23
2014	50,70	7,61	3,81
2021	173,60	38,61	19,30
2010	0,00	0,00	0,00
2020	118,76	31,67	15,84
2013	38,86	5,53	2,77
2022-2	591,58	58,90	29,45
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	609,26	76,58	38,29
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	912,85	192,97	96,49
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	301,03	58,90	29,45
2018	85,80	13,26	6,63
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	56,16	10,79	5,40
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	651,63	118,63	59,32

## 25.307.1107/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### Ön Yalıtımlı Çelik Borular (Ölçü: m)

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri dâhil)

## 25.307.1107/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.