

25.307.1109/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1109/A (204-4109/A)

Tanımı Anma ölçüsü 4", muhafaza dış çapı 200 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	89,05	10,53	5,27
2016	97,50	14,95	7,48
2017	117,00	17,42	8,71
2022-2	1049,28	69,73	34,87
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	514,98	69,73	34,87
2015	94,25	11,77	5,89
2023-1	1120,26	140,39	70,20
2020	198,16	37,45	18,73
2019	175,34	31,86	15,93
2024	1966,09	376,84	188,42
2021	294,81	45,71	22,86
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	1070,17	90,62	45,31
2012	0,00	0,00	0,00
2013	69,49	7,02	3,51
2023-2	1552,69	228,32	114,16
2008	0,00	0,00	0,00
2018	149,50	20,02	10,01

25.307.1109/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Ön Yalıtımlı Çelik Borular (Ölçü: m)

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri dâhil)

25.307.1109/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.