

25.307.1110/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1110/A (204-4110/A)

Tanımı Anma ölçüsü 5", muhafaza dış çapı 225 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	239,54	40,08	20,04
2014	105,95	11,31	5,66
2007	0,00	0,00	0,00
2015	107,90	12,61	6,31
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	617,34	74,59	37,30
2018	175,50	22,23	11,12
2022-3	1291,02	96,97	48,49
2013	84,11	7,54	3,77
2004	0,00	0,00	0,00
2017	136,50	19,37	9,69
2008	0,00	0,00	0,00
2019	212,21	34,11	17,06
2023-2	1858,19	244,57	122,29
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	1268,64	74,59	37,30
2009	0,00	0,00	0,00
2021	358,07	48,89	24,45
2023-1	1344,59	150,22	75,11
2012	0,00	0,00	0,00
2016	111,80	16,12	8,06

25.307.1110/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Ön Yalıtımlı Çelik Borular (Ölçü: m)

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri dâhil)

25.307.1110/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.