

## 25.307.1110/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1110/A (204-4110/A)

**Tanımı** Anma ölçüsü 5", muhafaza dış çapı 225 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2016	111,80	16,12	8,06
2014	105,95	11,31	5,66
2017	136,50	19,37	9,69
2019	212,21	34,11	17,06
2015	107,90	12,61	6,31
2007	0,00	0,00	0,00
2018	175,50	22,23	11,12
2020	239,54	40,08	20,04
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	1344,59	150,22	75,11
2022-3	1291,02	96,97	48,49
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	617,34	74,59	37,30
2022-2	1268,64	74,59	37,30
2021	358,07	48,89	24,45
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2024	2340,65	403,65	201,83
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	84,11	7,54	3,77
2023-2	1858,19	244,57	122,29

## 25.307.1110/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### Ön Yalıtımlı Çelik Borular (Ölçü: m)

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri dâhil)

## 25.307.1110/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.