

## 25.307.1111/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1111/A (204-4111/A)

**Tanımı** Anma ölçüsü 6", muhafaza dış çapı 250 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	132,60	14,17	7,09
2022-2	1504,92	78,49	39,25
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	413,53	51,45	25,73
2014	130,00	12,68	6,34
2020	275,77	42,17	21,09
2019	244,47	35,89	17,95
2018	213,20	24,96	12,48
2023-2	2184,82	257,57	128,79
2012	0,00	0,00	0,00
2013	102,70	8,45	4,23
2017	166,40	21,71	10,86
2022-3	1528,46	102,04	51,02
2016	136,50	18,07	9,04
2022-1	726,87	78,49	39,25
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	1584,83	158,08	79,04
2008	0,00	0,00	0,00

## 25.307.1111/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### Ön Yalıtımlı Çelik Borular (Ölçü: m)

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri dâhil)

## 25.307.1111/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.