

25.307.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1112 (204-4112)

Tanımı Anma ölçüsü 8", muhafaza dış çapı 315 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	152,00	15,70	7,85
2017	183,00	18,90	9,45
2014	146,00	11,00	5,50
2015	148,00	12,30	6,15
2021	451,88	41,59	20,80
2013	122,85	7,30	3,65
2020	298,80	34,10	17,05
2018	235,00	21,70	10,85
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	1713,23	82,48	41,24
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	1759,00	127,75	63,88
2022-2	1694,19	63,44	31,72
2022-1	804,69	63,44	31,72
2024	2986,75	343,00	171,50
2023-2	2410,31	207,81	103,91
2010	0,00	0,00	0,00
2019	265,35	29,01	14,51

25.307.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Ön Yalıtımlı Çelik Borular (Ölçü: m)

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç)

25.307.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.