

## 25.307.1114/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1114/A (204-4114/A)

**Tanımı** Anma ölçüsü 12", muhafaza dış çapı 450 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	686,67	50,64	25,32
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	436,80	30,03	15,02
2019	610,99	43,10	21,55
2015	357,50	19,63	9,82
2012	0,00	0,00	0,00
2014	354,90	17,55	8,78
2021	1047,66	61,79	30,89
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	1881,75	94,25	47,13
2022-3	4055,03	122,53	61,27
2004	0,00	0,00	0,00
2013	289,90	11,70	5,85
2024	6881,23	509,60	254,80
2023-2	5617,63	308,75	154,38
2022-2	4026,75	94,25	47,13
2018	564,20	34,45	17,23
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	4122,30	189,80	94,90
2016	364,00	24,96	12,48

## 25.307.1114/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

#### Ön Yalıtımlı Çelik Borular (Ölçü: m)

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri dâhil)

## 25.307.1114/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.