

25.307.1405/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1405/A

Tanımı Ø 50-110 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	97,63	22,01	11,01
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	102,05	25,87	12,94
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	410,20	49,13	24,57
2016	0,00	0,00	0,00
2021	123,50	31,59	15,79
2023-2	630,90	159,65	79,83
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	424,94	63,87	31,94
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	213,25	49,13	24,57
2015	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	461,25	98,88	49,44

25.307.1405/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Ölçü: m)
TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 25 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri dâhil)

25.307.1405/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.