

## 25.307.1407/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1407/A

**Tanımı** Ø 75-140 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	186,16	26,95	13,48
2010	0,00	0,00	0,00
2020	191,10	31,72	15,86
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	820,30	58,83	29,42
2022-3	837,98	76,51	38,26
2022-1	404,95	58,83	29,42
2021	230,10	38,74	19,37
2003	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	1252,47	191,35	95,68
2023-1	934,22	118,47	59,24
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00

## 25.307.1407/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Ölçü: m)  
TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 25 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri dâhil)

## 25.307.1407/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.