

25.307.1901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1901 (204-4301)

Tanımı Taşıyıcı boru anma çapı: 25 mm Muhafaza borusu, min dış çapı: 50 mm, Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	318,86	13,61	6,81
2011	0,00	0,00	0,00
2017	59,50	4,30	2,15
2014	0,00	0,00	0,00
2016	50,00	4,00	2,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	70,50	4,95	2,48
2021	107,16	8,91	4,46
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	198,61	13,61	6,81
2024	631,00	73,50	36,75
2023-1	336,13	27,38	13,69
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	322,93	17,68	8,84
2020	85,90	7,30	3,65
2019	77,68	6,23	3,12
2023-2	415,79	44,54	22,27

25.307.1901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Ölçü: m)

EN 15632'e uygun olarak imal edilmiş, merkezi ve uzaktan ısıtma, soğutma sistemlerinde kullanılabilen, akışkan taşıyıcı borusu Polibütülen(PB), PEX-a, PPR, PE; dış mahfazası poliolefin, çapraz bağlı polietilen, polietilen veya yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) 'den mamul, SDR 11 sınıfında, 6 bar basınçta, 95 °C'ye kadar işletme sıcaklığına uygun, ön yalıtımlı esnek boruların iş yerinde temini ve montajı. (fitting ve tespit malzemeleri hariç)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.