

## 25.307.1901/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1901/A (204-4301/A)

**Tanımı** Taşıyıcı boru anma çapı: 25 mm Muhafaza borusu, min dış çapı: 50 mm, Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Montaj malzemesi bedeli, %15 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	81,08	5,69	2,85
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	89,33	7,16	3,58
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	228,40	15,65	7,83
2017	68,43	4,95	2,48
2008	0,00	0,00	0,00
2021	123,23	10,25	5,13
2022-2	366,69	15,65	7,83
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-3	371,37	20,33	10,17
2023-2	478,16	51,22	25,61
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	98,79	8,40	4,20
2006	0,00	0,00	0,00
2016	57,50	4,60	2,30
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	386,55	31,49	15,75
2007	0,00	0,00	0,00

## 25.307.1901/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Ölçü: m)

EN 15632'e uygun olarak imal edilmiş, merkezi ve uzaktan ısıtma, sođutma sistemlerinde kullanılabilen, akışkan taşıyıcı borusu Polibütilen(PB), PEX-a, PPR, PE; dış mahfazası poliolefin, çapraz bađlı polietilen, polietilen veya yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) 'den mamul, SDR 11 sınıfında, 6 bar basınçta, 95 °C'ye kadar işletme sıcaklığına uygun, ön yalıtımlı esnek boruların iş yerinde temini ve montajı. (fitting ve tespit malzemeleri dâhil)

## 25.307.1901/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.