

25.307.1901/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1901/A (204-4301/A)

Tanımı Taşıyıcı boru anma çapı: 25 mm Muhafaza borusu, min dış çapı: 50 mm, Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Montaj malzemesi bedeli, %15 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	98,79	8,40	4,20
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	478,16	51,22	25,61
2023-1	386,55	31,49	15,75
2018	81,08	5,69	2,85
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	366,69	15,65	7,83
2024	725,65	84,53	42,27
2022-1	228,40	15,65	7,83
2022-3	371,37	20,33	10,17
2017	68,43	4,95	2,48
2013	0,00	0,00	0,00
2021	123,23	10,25	5,13
2011	0,00	0,00	0,00
2019	89,33	7,16	3,58
2016	57,50	4,60	2,30

25.307.1901/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Ölçü: m)

EN 15632'e uygun olarak imal edilmiş, merkezi ve uzaktan ısıtma, sođutma sistemlerinde kullanılabilen, akışkan taşıyıcı borusu Polibütilen(PB), PEX-a, PPR, PE; dış mahfazası poliolefin, çapraz bađlı polietilen, polietilen veya yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) 'den mamul, SDR 11 sınıfında, 6 bar basınçta, 95 °C'ye kadar işletme sıcaklığına uygun, ön yalıtımlı esnek boruların iş yerinde temini ve montajı. (fitting ve tespit malzemeleri dâhil)

25.307.1901/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.