

## 25.307.1902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1902 (204-4302)

**Tanımı** Taşıyıcı boru anma çapı: 32 mm Muhafaza borusu, min dış çapı: 63 mm, Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-2	459,50	18,13	9,07
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	464,94	23,56	11,78
2022-1	285,63	18,13	9,07
2019	116,85	8,29	4,15
2006	0,00	0,00	0,00
2016	80,00	6,00	3,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	161,15	11,89	5,95
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	595,63	59,38	29,69
2024	903,00	98,00	49,00
2018	107,00	7,40	3,70
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	482,75	36,50	18,25
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	129,15	9,74	4,87
2017	86,00	6,45	3,23
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

## 25.307.1902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Ölçü: m)

EN 15632'e uygun olarak imal edilmiş, merkezi ve uzaktan ısıtma, soğutma sistemlerinde kullanılabilen, akışkan taşıyıcı borusu Polibütillen(PB), PEX-a, PPR, PE; dış mahfazası poliolefin, çapraz bağlı polietilen, polietilen veya yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) 'den mamul, SDR 11 sınıfında, 6 bar basınçta, 95 °C'ye kadar işletme sıcaklığına uygun, ön yalıtımlı esnek boruların iş yerinde temini ve montajı. (fitting ve tespit malzemeleri hariç)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.307.1902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.