

## 25.307.1903 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1903 (204-4303)

**Tanımı** Taşıyıcı boru anma çapı: 40 mm Muhafaza borusu, min dış çapı: 75 mm, Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	181,75	14,86	7,43
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	131,75	10,38	5,19
2018	120,00	8,65	4,33
2022-3	522,39	29,45	14,73
2016	90,00	7,00	3,50
2017	96,50	7,55	3,78
2022-1	321,43	22,68	11,34
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2024	1021,25	122,50	61,25
2022-2	515,61	22,68	11,34
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	544,38	45,63	22,82
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	672,98	74,23	37,12
2013	0,00	0,00	0,00
2020	145,69	12,18	6,09

## 25.307.1903 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Ölçü: m)

EN 15632'e uygun olarak imal edilmiş, merkezi ve uzaktan ısıtma, sođutma sistemlerinde kullanılabilen, akışkan taşıyıcı borusu Polibütillen(PB), PEX-a, PPR, PE; dış mahfazası poliolefin, çapraz bađlı polietilen, polietilen veya yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) 'den mamul, SDR 11 sınıfında, 6 bar basınçta, 95 °C'ye kadar işletme sıcaklığına uygun, ön yalıtımlı esnek boruların iş yerinde temini ve montajı. (fitting ve tespit malzemeleri hariç)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.307.1903 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.