

## 25.307.1903/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1903/A (204-4303/A)

**Tanımı** Taşıyıcı boru anma çapı: 40 mm Muhafaza borusu, min dış çapı: 75 mm, Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Montaj malzemesi bedeli, %15 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2017	110,98	8,68	4,34
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	138,00	9,95	4,98
2003	0,00	0,00	0,00
2019	151,51	11,94	5,97
2015	0,00	0,00	0,00
2022-3	600,75	33,87	16,94
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	592,95	26,08	13,04
2021	209,01	17,09	8,54
2016	103,50	8,05	4,03
2023-2	773,93	85,36	42,68
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	369,64	26,08	13,04
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	167,54	14,01	7,01
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	626,04	52,47	26,24
2008	0,00	0,00	0,00

## 25.307.1903/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Ölçü: m)

EN 15632'e uygun olarak imal edilmiş, merkezi ve uzaktan ısıtma, sođutma sistemlerinde kullanılabilen, akışkan taşıyıcı borusu Polibütilen(PB), PEX-a, PPR, PE; dış mahfazası poliolefin, çapraz bađlı polietilen, polietilen veya yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) 'den mamul, SDR 11 sınıfında, 6 bar basınçta, 95 °C'ye kadar işletme sıcaklığına uygun, ön yalıtımlı esnek boruların iş yerinde temini ve montajı. (fitting ve tespit malzemeleri dâhil)

## 25.307.1903/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.