

## 25.307.1904 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1904 (204-4304)

**Tanımı** Taşıyıcı boru anma çapı: 50 mm Muhafaza borusu, min dış çapı: 90 mm, Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	130,00	9,70	4,85
2007	0,00	0,00	0,00
2016	121,00	9,00	4,50
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	716,00	54,75	27,38
2015	0,00	0,00	0,00
2018	162,00	11,20	5,60
2024	1338,25	147,00	73,50
2022-3	689,16	35,35	17,68
2019	176,81	12,44	6,22
2022-2	681,00	27,19	13,60
2021	243,84	17,83	8,91
2023-2	882,81	89,06	44,53
2022-1	423,44	27,19	13,60
2020	195,44	14,63	7,32

## 25.307.1904 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Ölçü: m)

EN 15632'e uygun olarak imal edilmiş, merkezi ve uzaktan ısıtma, soğutma sistemlerinde kullanılabilen, akışkan taşıyıcı borusu Polibütülen(PB), PEX-a, PPR, PE; dış mahfazası poliolefin, çapraz bağlı polietilen, polietilen veya yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) 'den mamul, SDR 11 sınıfında, 6 bar basınçta, 95 °C'ye kadar işletme sıcaklığına uygun, ön yalıtımlı esnek boruların iş yerinde temini ve montajı. (fitting ve tespit malzemeleri hariç)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.307.1904 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.