

## 25.307.1905 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1905 (204-4305)

**Tanımı** Taşıyıcı boru anma çapı: 63 mm Muhafaza borusu, min dış çapı: 125 mm, Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	294,04	20,80	10,40
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	235,63	17,04	8,52
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	501,74	31,74	15,87
2009	0,00	0,00	0,00
2019	213,23	14,51	7,26
2018	196,00	13,70	6,85
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	807,24	31,74	15,87
2017	157,00	11,90	5,95
2023-2	1045,16	103,91	51,96
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-3	816,74	41,24	20,62
2016	146,00	11,00	5,50
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	847,63	63,88	31,94

## 25.307.1905 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Ölçü: m)

EN 15632'e uygun olarak imal edilmiş, merkezi ve uzaktan ısıtma, soğutma sistemlerinde kullanılabilen, akışkan taşıyıcı borusu Polibütilen(PB), PEX-a, PPR, PE; dış mahfazası poliolefin, çapraz bağlı polietilen, polietilen veya yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) 'den mamul, SDR 11 sınıfında, 6 bar basınçta, 95 °C'ye kadar işletme sıcaklığına uygun, ön yalıtımlı esnek boruların iş yerinde temini ve montajı. (fitting ve tespit malzemeleri hariç)

## 25.307.1905 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.