

25.307.1907 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1907 (204-4307)

Tanımı Taşıyıcı boru anma çapı: 90 mm Muhafaza borusu, min dış çapı: 160 mm, Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	270,00	20,00	10,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	1319,55	40,80	20,40
2019	360,16	18,66	9,33
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	338,00	24,70	12,35
2021	496,30	26,74	13,37
2014	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	1331,76	53,01	26,51
2017	272,00	21,50	10,75
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	1374,63	82,13	41,07
2022-1	815,80	40,80	20,40
2015	0,00	0,00	0,00
2020	397,56	21,91	10,96
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	1684,85	133,60	66,80
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

25.307.1907 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Ölçü: m)

EN 15632'e uygun olarak imal edilmiş, merkezi ve uzaktan ısıtma, sođutma sistemlerinde kullanılabilen, akışkan taşıyıcı borusu Polibütillen(PB), PEX-a, PPR, PE; dış mahfazası poliolefin, çapraz bađlı polietilen, polietilen veya yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) 'den mamul, SDR 11 sınıfında, 6 bar basınçta, 95 °C'ye kadar işletme sıcaklığına uygun, ön yalıtımlı esnek boruların iş yerinde temini ve montajı. (fitting ve tespit malzemeleri hariç)

25.307.1907 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.