

25.307.1908 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1908 (204-4308)

Tanımı Taşıyıcı boru anma çapı: 110 mm Muhafaza borusu, min dış çapı: 190 mm, Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	282,00	21,00	10,50
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	901,11	49,86	24,93
2023-1	1519,13	100,38	50,19
2022-2	1454,43	49,86	24,93
2024	2823,25	269,50	134,75
2022-3	1469,36	64,80	32,40
2021	537,90	32,68	16,34
2017	292,00	22,60	11,30
2023-2	1865,79	163,29	81,65
2018	363,00	25,90	12,95
2015	0,00	0,00	0,00
2020	430,96	26,78	13,39
2019	390,24	22,80	11,40

25.307.1908 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Ölçü: m)

EN 15632'e uygun olarak imal edilmiş, merkezi ve uzaktan ısıtma, sođutma sistemlerinde kullanılabilen, akışkan taşıyıcı borusu Polibütilen(PB), PEX-a, PPR, PE; dış mahfazası poliolefin, çapraz bađlı polietilen, polietilen veya yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) 'den mamul, SDR 11 sınıfında, 6 bar basınçta, 95 °C'ye kadar işletme sıcaklığına uygun, ön yalıtımlı esnek boruların iş yerinde temini ve montajı. (fitting ve tespit malzemeleri hariç)

25.307.1908 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.