

25.307.1909 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1909 (204-4309)

Tanımı Taşıyıcı boru anma çapı: 125 mm Muhafaza borusu, min dış çapı: 200 mm, Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	466,00	30,90	15,45
2022-3	1920,75	70,69	35,35
2023-2	2420,63	178,13	89,07
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	1175,63	54,38	27,19
2011	0,00	0,00	0,00
2021	687,78	35,65	17,82
2003	0,00	0,00	0,00
2019	499,13	24,86	12,43
2017	383,00	26,90	13,45
2022-2	1904,44	54,38	27,19
2006	0,00	0,00	0,00
2020	550,91	29,21	14,61
2015	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	1978,25	109,50	54,75
2016	348,00	25,00	12,50
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

25.307.1909 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular (Ölçü: m)

EN 15632'e uygun olarak imal edilmiş, merkezi ve uzaktan ısıtma, sođutma sistemlerinde kullanılabilen, akışkan taşıyıcı borusu Polibütillen(PB), PEX-a, PPR, PE; dış mahfazası poliolefin, çapraz bađlı polietilen, polietilen veya yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) 'den mamul, SDR 11 sınıfında, 6 bar basınçta, 95 °C'ye kadar işletme sıcaklığına uygun, ön yalıtımlı esnek boruların iş yerinde temini ve montajı. (fitting ve tespit malzemeleri hariç)

25.307.1909 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.