

25.320.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.320.1202 (207-402)
Tanımı	50 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, PN 6-10
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	313,69	28,88	14,44
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	418,43	33,94	16,97
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1823,13	63,13	31,57
2014	167,00	9,85	4,93
2003	0,00	0,00	0,00
2017	246,00	16,80	8,40
2022-3	1842,06	82,06	41,03
2015	184,00	11,00	5,50
2023-2	3203,19	208,19	104,10
2004	0,00	0,00	0,00
2021	522,00	41,39	20,70
2018	252,33	20,85	10,43
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	863,13	63,13	31,57
2013	93,60	9,45	4,73
2023-1	2503,46	127,21	63,61
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	205,00	14,00	7,00

25.320.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sürgülü Vana: pik döküm, flanşlı, PN 6-10;

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171'e uygun, gövdesi, kapağı, volanı sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı, PN 6-10 basınç sınıfında ki vananın iş yerinde temini ve yerine montajı.

SOĞUK VEYA SICAK SU VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, pirinç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber iş yerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.