

25.320.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.320.1203 (207-403)
Tanımı	65 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, PN 6-10
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2014	193,00	11,20	5,60
2016	227,00	15,90	7,95
2019	373,44	30,60	15,30
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	498,78	35,94	17,97
2013	115,00	10,25	5,13
2022-3	2363,94	86,94	43,47
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	2343,89	66,89	33,45
2005	0,00	0,00	0,00
2017	283,00	19,10	9,55
2023-2	4015,69	220,69	110,35
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1101,89	66,89	33,45
2015	204,00	12,50	6,25
2021	622,40	43,85	21,93
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	3323,53	134,78	67,39
2010	0,00	0,00	0,00
2018	288,08	21,90	10,95

25.320.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sürgülü Vana: pik döküm, flanşlı, PN 6-10;

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171'e uygun, gövdesi, kapağı, volanı sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı, PN 6-10 basınç sınıfında ki vananın iş yerinde temini ve yerine montajı.

SOĞUK VEYA SICAK SU VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, pirinç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber iş yerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.