

## 25.320.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.320.1212 (207-412)</b>
<b>Tanımı</b>	400 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, PN 6-10
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2015	2690,00	48,30	24,15
2022-2	39060,94	230,94	115,47
2012	0,00	0,00	0,00
2019	5890,66	105,53	52,77
2013	1526,00	32,80	16,40
2020	7933,94	124,01	62,01
2014	2440,00	43,30	21,65
2024	86477,50	1265,00	632,50
2023-1	52890,59	465,59	232,80
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	68929,13	766,63	383,32
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	17880,94	230,94	115,47
2021	9913,73	151,31	75,66
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	4370,00	74,00	37,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	3240,00	61,50	30,75
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	39130,23	300,23	150,12
2018	4379,38	80,08	40,04

## 25.320.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Sürgülü Vana: pik döküm, flanşlı, PN 6-10;

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171'e uygun, gövdesi, kapağı, volanı sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı, PN 6-10 basınç sınıfında ki vananın iş yerinde temini ve yerine montajı.

SOĞUK VEYA SICAK SU VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, pirinç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber iş yerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.320.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.