

## 25.320.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.320.1309 (207-509)</b>
<b>Tanımı</b>	250 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, TS EN 1171'e uygun
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	25986,94	586,94	293,47
2011	0,00	0,00	0,00
2013	1013,00	28,05	14,03
2020	3660,64	94,98	47,49
2022-3	12068,20	229,94	114,97
2015	1450,00	40,00	20,00
2014	1220,00	30,90	15,45
2017	1700,00	61,50	30,75
2019	2933,36	80,83	40,42
2018	2275,84	61,14	30,57
2022-2	12015,14	176,88	88,44
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2024	33993,50	968,50	484,25
2023-1	19894,09	356,59	178,30
2021	4572,98	115,90	57,95
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	8151,88	176,88	88,44
2016	1470,00	51,00	25,50
2012	0,00	0,00	0,00

## 25.320.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Sürgülü Vana: pik döküm, flanşlı, PN 16;

TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 25.320.1200'ün aynı.

SOĞUK VEYA SICAK SU VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, pirinç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.320.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.