

25.320.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.320.1310 (207-510)
Tanımı	300 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, TS EN 1171'e uygun
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	1463,00	28,80	14,40
2010	0,00	0,00	0,00
2018	3019,03	63,84	31,92
2014	1760,00	31,70	15,85
2004	0,00	0,00	0,00
2017	2250,00	63,00	31,50
2021	5687,53	120,81	60,41
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	16160,40	239,69	119,85
2007	0,00	0,00	0,00
2019	3890,54	84,25	42,13
2022-2	16105,09	184,38	92,19
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	10246,88	184,38	92,19
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	34774,44	611,94	305,97
2020	4552,38	99,01	49,51
2016	1950,00	52,50	26,25
2006	0,00	0,00	0,00
2015	1930,00	41,00	20,50
2023-1	26646,71	371,71	185,86
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

25.320.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sürgülü Vana: pik döküm, flanşlı, PN 16;

TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 25.320.1200'ün aynı.

SOĞUK VEYA SICAK SU VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, pirinç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.320.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.