

## 25.320.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.320.1311 (207-511)</b>
<b>Tanımı</b>	350 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, TS EN 1171'e uygun
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	2450,00	36,70	18,35
2019	5326,61	89,06	44,53
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	27429,21	253,44	126,72
2013	2041,00	33,35	16,68
2022-1	15607,44	194,94	97,47
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	39805,56	393,06	196,53
2024	62555,45	1067,95	533,98
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	8311,39	127,71	63,85
2023-2	51884,69	647,19	323,60
2022-2	27370,71	194,94	97,47
2009	0,00	0,00	0,00
2016	2730,00	60,50	30,25
2020	6651,60	104,66	52,33
2017	3280,00	73,00	36,50
2018	3917,23	66,09	33,05
2015	2710,00	47,50	23,75

## 25.320.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Sürgülü Vana: pik döküm, flanşlı, PN 16;

TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 25.320.1200'ün aynı.

SOĞUK VEYA SICAK SU VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, pirinç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.320.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.