

25.320.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.3201 (210-821)

Tanımı 15 Ø mm, Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı, DOĞALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	170,86	13,78	6,89
2014	73,00	3,55	1,78
2022-2	702,26	25,63	12,82
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	99,50	5,45	2,73
2018	101,00	6,25	3,13
2022-3	709,95	33,31	16,66
2023-1	796,63	51,63	25,82
2023-2	1090,63	84,38	42,19
2013	62,25	3,20	1,60
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	349,38	25,63	12,82
2024	1649,25	139,25	69,63
2021	213,15	16,80	8,40
2009	0,00	0,00	0,00
2019	144,84	11,71	5,86
2016	82,00	5,05	2,53
2012	0,00	0,00	0,00
2015	80,50	3,95	1,98

25.320.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

DOĐALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331)

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine, 2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, MOP 5-20 bar arası çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere pirinç kesici elemanlı, pirinç veya sfero döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, elle açılıp kapama vanalarının iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.320.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.