

25.320.3205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.3205 (210-825)

Tanımı 40 Ø mm, Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı, DOĞALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	207,00	6,85	3,43
2013	163,35	5,55	2,78
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	1749,20	48,46	24,23
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	242,00	10,80	5,40
2019	336,60	22,16	11,08
2021	495,56	31,76	15,88
2008	0,00	0,00	0,00
2017	240,00	9,40	4,70
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	1763,73	62,99	31,50
2007	0,00	0,00	0,00
2020	397,08	26,04	13,02
2023-2	3030,69	159,44	79,72
2022-1	862,21	48,46	24,23
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	188,00	6,15	3,08
2016	209,00	8,70	4,35
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	2223,85	97,60	48,80

25.320.3205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

DOĐALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331)

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, MOP 5-20 bar arası çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere pirinç kesici elemanlı, pirinç veya sfero döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, elle açılıp kapama vanalarının iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.320.3205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.