

## 25.320.4107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.320.4107 (210-3007)</b>
<b>Tanımı</b>	200 Ø mm, Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgesi)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	475,00	15,10	7,55
2011	0,00	0,00	0,00
2018	608,00	26,60	13,30
2017	707,00	23,20	11,60
2022-2	4928,94	143,94	71,97
2024	9162,85	787,85	393,93
2012	0,00	0,00	0,00
2021	1297,10	94,34	47,17
2015	523,00	16,90	8,45
2022-1	2318,94	143,94	71,97
2022-3	4972,06	187,06	93,53
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	7177,50	477,50	238,75
2019	835,55	65,78	32,89
2016	528,00	21,50	10,75
2013	379,95	13,65	6,83
2023-1	5075,00	290,00	145,00
2020	1039,51	77,30	38,65

## 25.320.4107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

#### KOL KUMANDALI KELEBEK VANA (PN 10-16) (TS EN 593+A1)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş, sıcak ve soğuk su (0 °C + 110 °C), hava anti-korozit bütün akışkanlarda kullanılan (GG-25) döküm gövdeli, sfero döküm üzeri poliamit türevi malzeme kaplı veya paslanmaz çelik klapeli (disk), iki flanş arasına sıkıştırılmalı tip, sızdırmazlık contası gerektirmeyen ve sızdırmazlığı EPDM kendi contası ile sağlayan PN 10-16 basınç sınırlarında tam sızdırmaz, geçici klape (disk) ile sağlayan, kol kumandalı, sahada yetkisiz kişilerin müdahale etmesine engel olabilen kilit mekanizmalı kelebek vananın iş yerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.320.4107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.