

25.320.7102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.7102 (211-1103)

Tanımı 20 Ø mm (3/4"), Statik balans vanası, ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için, vidalı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2013	91,20	7,95	3,98
2018	157,00	15,40	7,70
2006	0,00	0,00	0,00
2017	139,00	13,40	6,70
2010	0,00	0,00	0,00
2021	281,26	31,14	15,57
2007	0,00	0,00	0,00
2014	114,00	8,75	4,38
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	746,50	61,75	30,88
2004	0,00	0,00	0,00
2019	185,75	21,73	10,87
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	1682,50	156,25	78,13
2022-2	732,26	47,51	23,76
2015	116,00	9,75	4,88
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	495,01	47,51	23,76
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	1225,69	95,69	47,85
2016	124,00	12,40	6,20
2003	0,00	0,00	0,00
2020	225,61	25,51	12,76

25.320.7102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Statik Balans Vanası; ısıtma, sođutma ve H VAC tesisatları için, vidalı;
PN 16-PN 25 basınç sınıfında, gövdesi ve kafa parçası bronz dökümden, klape ve mil çinko oluşumuna mukavim pirinç malzemeden imal edilmiş, klapesi PTFE contalı, çift o-ring ile mil sızdırmazlığı sağlanmış, içten dişli (vidalı), balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.

25.320.7102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.