

25.320.7302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.7302 (211-1302)

Tanımı 20 Ø mm (3/4"), Dinamik balans vanası, ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için, vidalı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	218,00	14,10	7,05
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	227,00	16,20	8,10
2016	183,00	13,10	6,55
2021	370,54	31,14	15,57
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	293,24	21,73	10,87
2015	180,00	10,30	5,15
2022-3	1467,00	61,75	30,88
2022-2	1452,76	47,51	23,76
2023-2	3011,25	156,25	78,13
2022-1	686,26	47,51	23,76
2007	0,00	0,00	0,00
2013	143,25	8,35	4,18
2020	297,03	25,51	12,76
2005	0,00	0,00	0,00
2014	187,00	9,20	4,60
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	2134,44	95,69	47,85

25.320.7302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Dinamik Balans Vanası; ısıtma, sođutma ve H VAC tesisatları için, vidalı;
Isıtma, sođutma ve H VAC tesisatlarında kullanılmak üzere gövdesi dökme pirinç, kartuşu plastik esaslı malzemededen, yayı paslanmaz çelik malzemededen imal edilmiş, debi ölçüm noktaları bulunan, PN 16 sınıfı dinamik balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.
15Ø (1/2") ve 20Ø (3/4") ölçülerinde dişli (iç vidalı), 25Ø (1")-40Ø (1½") ölçüleri arası dişli (dış vidalı) kartuşlu dinamik balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.

25.320.7302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.