

25.320.7303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.7303 (211-1303)

Tanımı 25 Ø mm (1"), Dinamik balans vanası, ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için, vidalı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1897,14	65,64	32,82
2015	215,00	10,80	5,40
2014	264,00	9,65	4,83
2021	484,84	43,03	21,52
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	3154,69	132,19	66,10
2020	388,70	35,25	17,63
2019	383,46	30,01	15,01
2016	218,00	13,80	6,90
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2024	5647,13	355,88	177,94
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	1916,81	85,31	42,66
2022-1	898,14	65,64	32,82
2023-2	4448,13	215,63	107,82
2011	0,00	0,00	0,00
2018	330,00	17,10	8,55
2013	229,20	9,65	4,83
2017	271,00	14,90	7,45

25.320.7303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Dinamik Balans Vanası; ısıtma, sođutma ve H VAC tesisatları için, vidalı;
Isıtma, sođutma ve H VAC tesisatlarında kullanılmak üzere gövdesi dökme pirinç, kartuşu plastik esaslı malzemededen, yayı paslanmaz çelik malzemededen imal edilmiş, debi ölçüm noktaları bulunan, PN 16 sınıfı dinamik balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.
15Ø (1/2") ve 20Ø (3/4") ölçülerinde dişli (iç vidalı), 25Ø (1")-40Ø (1½") ölçüleri arası dişli (dış vidalı) kartuşlu dinamik balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.7303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.