

25.320.7305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.7305 (211-1305)

Tanımı 40 Ø mm (1 ½"), Dinamik balans vanası, ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için, vidalı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2024	9943,13	593,13	296,57
2017	547,00	27,60	13,80
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	5562,81	220,31	110,16
2012	0,00	0,00	0,00
2014	535,00	18,00	9,00
2022-3	3379,96	142,19	71,10
2010	0,00	0,00	0,00
2013	456,45	18,00	9,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	1671,89	109,39	54,70
2022-2	3347,16	109,39	54,70
2021	898,95	71,70	35,85
2011	0,00	0,00	0,00
2019	711,81	50,01	25,01
2018	603,00	31,70	15,85
2023-2	7839,38	359,38	179,69
2015	445,00	20,10	10,05
2016	451,00	25,60	12,80
2020	720,55	58,75	29,38

25.320.7305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Dinamik Balans Vanası; ısıtma, sođutma ve H VAC tesisatları için, vidalı;
Isıtma, sođutma ve H VAC tesisatlarında kullanılmak üzere gövdesi dökme pirinç, kartuşu plastik esaslı malzemededen, yayı paslanmaz çelik malzemededen imal edilmiş, debi ölçüm noktaları bulunan, PN 16 sınıfı dinamik balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.
15Ø (1/2") ve 20Ø (3/4") ölçülerinde dişli (iç vidalı), 25Ø (1")-40Ø (1½") ölçüleri arası dişli (dış vidalı) kartuşlu dinamik balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.7305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.