

25.325.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.325.1103 (221-103)
Tanımı	25 Ø mm (1"), Pislük tutucu, PN-16, buhar için, pres döküm vidalı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	38,49	10,28	5,14
2021	57,75	14,74	7,37
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	46,50	12,09	6,05
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	19,80	3,40	1,70
2015	21,90	3,80	1,90
2013	16,45	3,05	1,53
2004	0,00	0,00	0,00
2017	25,20	5,25	2,63
2022-1	96,25	22,50	11,25
2007	0,00	0,00	0,00
2018	29,60	6,05	3,03
2022-3	175,10	29,25	14,63
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	301,25	75,00	37,50
2016	23,00	4,85	2,43
2023-1	206,63	45,38	22,69
2022-2	168,35	22,50	11,25

25.325.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek

şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.