

25.325.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.325.1104 (221-104)
Tanımı	32 Ø mm (1 1/4"), Pislik tutucu, PN-16, buhar için, pres döküm vidalı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	34,10	4,25	2,13
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	249,86	26,26	13,13
2016	35,30	5,40	2,70
2019	63,03	12,00	6,00
2014	29,70	3,80	1,90
2018	45,50	6,70	3,35
2021	92,46	17,20	8,60
2024	765,63	144,38	72,19
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	257,73	34,13	17,07
2023-1	321,69	52,94	26,47
2023-2	463,75	87,50	43,75
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	153,76	26,26	13,13
2020	74,30	14,09	7,05
2013	27,00	3,45	1,73
2012	0,00	0,00	0,00
2017	38,70	5,85	2,93

25.325.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.